



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

**СРЕДНЕ – ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А», тел.: (846) 933-20-38, факс:(846) 933-07-12;  
E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru, Web-сайт: <http://www.srpov.gosnadzor.ru>

**ПРЕДПИСАНИЕ № 08-03-17-009-К/2**

Законному представителю  
Федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего  
образования «Самарский государственный  
технический университет»  
Юридический адрес: 443100, г. Самара, ул.  
Молодогвардейская, 244.  
Место осуществления деятельности: 443100, г.  
Самара, ул. Молодогвардейская, 244

«24» марта 2017 года

Старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Шаманов Сергей Николаевич на основании Акта проверки от 24 марта 2017 г. № 08-03-17-009-К, составленного в отношении Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный технический университет» в присутствии

**ПРЕДПИСЫВАЕТ:**

**Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки**

№ пп	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
<b>Тепловые энергоустановки СамГТУ</b>			
1.	Паспорта на приточные вентиляционные установки, систем воздушного отопления СамГТУ бассейна не соответствуют Приложению №9 Правил технической эксплуатации тепловых	п. 9.4.17. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утверждены приказом	31.12.2017г.

ОГБОУ ВО СамГТУ  
24.03.2017  
1028

	энергоустановок.	Минэнерго России № 115 от 24.03.2003 г и зарегистрированы Минюстом России № 4358 от 02.04.2003 г., далее ПТЭ ТЭ.	
2.	В процессе эксплуатации не проводятся испытания на системах воздушного отопления и приточной вентиляции СамГТУ бассейна (не реже 1 раза в 2 года). на определение эффективности работы установок и соответствие их паспортным и проектным данным.	п. 9.4.14. ПТЭ ТЭ.	31.12.2017г.
<b>АСИ СамГТУ</b>			
3.	На тепловых энергоустановках АСИ СамГТУ не проводятся периодические режимно-наладочные испытания и работы.	п. 2.5.4. ПТЭ ТЭ.	31.12.2017г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего ПРЕДПИСАНИЯ необходимо направить в письменном виде в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Ростехнадзора по адресу: 443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136А.

Невыполнение предписаний в установленные сроки является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание от «24» марта 2017 г. составлено в 3-х экземплярах.

С предписанием ознакомлен: \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении и отказе от подписи

\_\_\_\_\_ (ФИО должностного лица) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата)

Лицо, вынесшее предписание:

Старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС

Экземпляр предписания для исполнения получен:

\_\_\_\_\_ 24.03.2017г.



С.Н. Шаманов

\_\_\_\_\_ (должность, ФИО, подпись, дата)